

令和2年度 第1回 県庁舎問題検討会 概要

【討議事項】

- ア 県庁舎に係る課題に関すること
- イ 県庁舎の在り方の検討に関すること
- ウ その他

- 事務局から資料1～資料6に基づき説明した。

【質疑応答】

○ 県庁舎建築性能・劣化診断調査について

- ・ 平成27年度にコンクリートの中性化深さ測定を実施した際に、本庁舎はあとのどの程度持つと評価されたか質問があり、事務局から、20年は持つと評価されたと回答した。
- ・ 平成27年度の調査で、設備配管の非破壊検査等は実施していないのか質問があり、事務局から、設備まで含めた詳細な調査は今回が初めてであると回答した。

○ 県政サポーターアンケートについて

- ・ 建物に木材を使用したほうがいいとの意見はあったか質問があり、事務局から、「日本の木を使う」などの意見があったことを回答した。