

建築物等の解体等の作業に関するお知らせ

本工事は、大気汚染防止法、労働安全衛生法、石綿障害予防規則に基づき、石綿含有建築材料の使用の有無について調査を行った結果についてお知らせします。

事業場の名称：〇〇〇〇解体工事作業所		
調査終了年月日	令和〇〇年〇〇月〇〇日	発注者または自主施工者の氏名及び住所
看板表示日	令和〇〇年〇〇月〇〇日	〇〇〇株式会社 代表取締役 〇〇 〇〇 〇〇市〇〇△△1丁目5-3
解体等工事期間	令和〇〇年〇〇月〇〇日～令和〇〇年〇〇月〇〇日	
調査方法の概要（調査箇所）		
【調査方法】書面調査、現地調査、分析調査		元請業者又は自主施工者の現場責任者の氏名及び連絡場所
【調査箇所】建築物全体（1階～3階）		
調査結果の概要（部分と石綿含有建材（特定建築材料）の種類、判断根拠）		△△建設株式会社 代表取締役 〇〇 〇〇 △△市〇〇△△3丁目2-1 現場責任者氏名 〇〇 〇〇 連絡先 048-xxxx-xxxx
石綿は使用されていませんでした。（特定工事に該当しません）		事前調査・試料採取を実施した者の氏名、住所、登録番号
【石綿含有なし】○数字は右下欄の「その他の事項」を参照 1～3階 床：ビニル床タイル③ ビニル床シート③、天井：岩綿吸音板③、 けい酸カルシウム板第1種③、壁：スレートボード⑤ 外壁 仕上塗材③		事前調査・試料採取を実施した者 ①特定建築物石綿含有建材調査者 〇〇環境（株）氏名 〇〇 〇〇 登録番号 〇〇〇〇 住所：東京都〇〇区〇〇-〇〇 分析を実施した者 ②〇〇環境分析センター 氏名 〇〇 〇〇 登録番号 〇〇〇〇 住所：埼玉県〇〇市〇〇-〇〇
※建築物の着工日で石綿含有なしを判断した場合の例 建築物の着工日が2006年9月1日以降⑤		その他事項
		調査結果の概要に示す「石綿含有なし」に記載された○数字は、以下の判断根拠を表す ①目視 ②設計図書 ③分析 ④材料製造者による証明 ⑤材料の製造年月日