

CASBEE® - 建築(新築) | 評価結果 |

■ 使用評価マニュアル: CASBEE-建築(新築)2016年版 | 使用評価ソフト: CASBEE-BD_NC_2016(v3.0)

| 1-1 建物概要 | | 1-2 外観 | |
|----------|----------------------|--------|-----------------|
| 建物名称 | 茶の花福祉会 仮称 神米金障害者 | 階数 | 地上3F |
| 建設地 | 埼玉県所沢市大字神米金字飛鳥野 | 構造 | S造 |
| 用途地域 | 用途地域 指定なし、防火地域 指定 | 平均居住人員 | 70 人 |
| 地域区分 | 6地域 | 年間使用時間 | 8,760 時間/年(想定値) |
| 建物用途 | 病院 | 評価の段階 | 実施設計段階評価 |
| 竣工年 | 2023年3月 予定 | 評価の実施日 | 2022年6月2日 |
| 敷地面積 | 2,982 m ² | 作成者 | 高橋 道雄 |
| 建築面積 | 1,019 m ² | 確認日 | 2022年6月18日 |
| 延床面積 | 2,543 m ² | 確認者 | 高橋 科義 |



2-1 建築物の環境効率(BEEランク&チャート)

BEE = 1.0 ★★★★★

2-2 ライフサイクルCO₂(温暖化影響チャート)

標準計算

このグラフは、LR3中の「地球温暖化への配慮」の内容を、一般的な建物(参照値)と比べたライフサイクルCO₂排出量の目安で示したものです

2-3 大項目の評価(レーダーチャート)

2-4 中項目の評価(バーチャート)

Q のスコア = 2.7

Q1 室内環境

Q1のスコア = 3.0

Q2 サービス性能

Q2のスコア = 2.8

Q3 室外環境 (敷地内)

Q3のスコア = 2.2

LR のスコア = 3.2

LR1 エネルギー

LR1のスコア = 3.4

LR2 資源・マテリアル

LR2のスコア = 3.2

LR3 敷地外環境

LR3のスコア = 3.2

3 設計上の配慮事項

| 総合 | | その他 |
|---|--|---|
| 利用者に配慮し、F☆☆☆☆を使用している。 主要給排水配管は耐用年数が高い材料を使用している。 ライフサイクルCO ₂ 排出率の低減に努め、地球環境保護に配慮している。 | | 特になし。 |
| Q1 室内環境 開口部遮音性能:T-2。 自然換気有効開口面積が居室床面積の1/15以上。 | Q2 サービス性能 0.1 ≤ (壁長さ比率) < 0.3 | Q3 室外環境 (敷地内) 特になし。 |
| LR1 エネルギー BPI _m =0.80。 | LR2 資源・マテリアル 節水マなどに加えて、節水型便器も採用している。 LGS使用している。 | LR3 敷地外環境 ライフサイクルCO ₂ 排出率83% |

■ CASBEE: Comprehensive Assessment System for Built Environment Efficiency (建築環境総合性能評価システム)
 ■ Q: Quality (建築物の環境品質)、L: Load (建築物の環境負荷)、LR: Load Reduction (建築物の環境負荷低減性)、BEE: Built Environment Efficiency (建築物の環境効率)
 ■ 「ライフサイクルCO₂」とは、建築物の部材生産・建設から運用、改修、解体廃棄に至る一生の間の二酸化炭素排出量を、建築物の寿命年数で除した年間二酸化炭素排出量のこと
 ■ 評価対象のライフサイクルCO₂排出量は、Q2、LR1、LR2中の建築物の寿命、省エネルギー、省資源などの項目の評価結果から自動的に算出される

CASBEE-建築(新築)2016年版
茶の花福祉会 仮称 神米金庫害者支援施設

■使用評価マニュアル CASBEE-建築(新築)2016年版
 ■評価ソフト: CASBEE-BD_NC_2016(v3.0)

欄に数値またはコメントを記入

| スコアシート | | 実施設計段階 | | 環境配慮設計の概要記入欄 | | 評価点 | 重み係数 | 評価点 | 重み係数 | 全体 |
|-----------------------|--|----------------------------------|--|--------------|--|------------|------|------------|------|------------|
| Q 建築物の環境品質 | | | | | | | | | | 2.7 |
| Q1 室内環境 | | | | | | | 0.40 | - | - | 3.0 |
| 1 音環境 | | | | | | 2.9 | 0.15 | 2.8 | 1.00 | 2.8 |
| 1.1 室内騒音レベル | | | | | | 3.0 | 0.40 | 3.0 | 0.40 | |
| 1.2 遮音 | | | | | | 3.8 | 0.40 | 3.6 | 0.40 | |
| 1 開口部遮音性能 | | 開口部遮音性能:T-2。 | | | | 5.0 | 0.40 | 5.0 | 0.30 | |
| 2 界壁遮音性能 | | | | | | 3.0 | 0.60 | 3.0 | 0.30 | |
| 3 界床遮音性能(軽量衝撃源) | | | | | | - | - | 3.0 | 0.20 | |
| 4 界床遮音性能(重量衝撃源) | | | | | | - | - | 3.0 | 0.20 | |
| 1.3 吸音 | | | | | | 1.0 | 0.20 | 1.0 | 0.20 | |
| 2 温熱環境 | | | | | | 2.6 | 0.35 | 2.6 | 1.00 | 2.6 |
| 2.1 室温制御 | | | | | | 3.0 | 0.50 | 3.0 | 0.50 | |
| 1 室温 | | | | | | 3.0 | 0.38 | 3.0 | 0.57 | |
| 2 外皮性能 | | | | | | 3.0 | 0.25 | 3.0 | 0.43 | |
| 3 ゾーン別制御性 | | | | | | 3.0 | 0.38 | - | - | |
| 2.2 湿度制御 | | | | | | 1.0 | 0.20 | 1.0 | 0.20 | |
| 2.3 空調方式 | | | | | | 3.0 | 0.30 | 3.0 | 0.30 | |
| 3 光・視環境 | | | | | | 2.7 | 0.25 | 3.3 | 1.00 | 2.8 |
| 3.1 昼光利用 | | | | | | 3.0 | 0.30 | 4.2 | 0.30 | |
| 1 昼光率 | | 1.25% ≤ [昼光率] | | | | 3.0 | 0.60 | 5.0 | 0.60 | |
| 2 方位別開口 | | | | | | - | - | - | - | |
| 3 昼光利用設備 | | | | | | 3.0 | 0.40 | 3.0 | 0.40 | |
| 3.2 グレア対策 | | | | | | 2.0 | 0.30 | 3.0 | 0.30 | |
| 1 昼光制御 | | | | | | 2.0 | 1.00 | 3.0 | 1.00 | |
| 3.3 照度 | | | | | | 3.0 | 0.15 | 3.0 | 0.15 | |
| 3.4 照明制御 | | | | | | 3.0 | 0.25 | 3.0 | 0.25 | |
| 4 空気質環境 | | | | | | 3.9 | 0.25 | 3.7 | 1.00 | 3.8 |
| 4.1 発生源対策 | | | | | | 4.0 | 0.50 | 4.0 | 0.63 | |
| 1 化学汚染物質 | | JIS・JAS規格のF☆☆☆☆をほぼ全面的に採用している。 | | | | 4.0 | 1.00 | 4.0 | 1.00 | |
| 4.2 換気 | | | | | | 3.0 | 0.30 | 3.3 | 0.38 | |
| 1 換気量 | | | | | | 3.0 | 0.50 | 3.0 | 0.33 | |
| 2 自然換気性能 | | 自然換気有効開口面積が居室床面積の1/15以上。 | | | | - | - | 4.0 | 0.33 | |
| 3 取り入れ外気への配慮 | | | | | | 3.0 | 0.50 | 3.0 | 0.33 | |
| 4.3 運用管理 | | | | | | 5.0 | 0.20 | - | - | |
| 1 CO ₂ の監視 | | | | | | - | - | - | - | |
| 2 喫煙の制御 | | 全館禁煙としている。 | | | | 5.0 | 1.00 | - | - | |
| Q2 サービス性能 | | | | | | - | 0.30 | - | - | 2.8 |
| 1 機能性 | | | | | | 2.4 | 0.40 | 3.8 | 1.00 | 2.7 |
| 1.1 機能性・使いやすさ | | | | | | 3.0 | 0.40 | 5.0 | 0.60 | |
| 1 広さ・収納性 | | 個室13.86㎡/床で、かつ多床室11.43㎡/床。 | | | | - | - | 5.0 | 1.00 | |
| 2 高度情報通信設備対応 | | | | | | - | - | - | - | |
| 3 バリアフリー計画 | | | | | | 3.0 | 1.00 | - | - | |
| 1.2 心理性・快適性 | | | | | | 1.0 | 0.30 | 2.0 | 0.40 | |
| 1 広さ感・景観 | | | | | | - | - | 3.0 | 0.50 | |
| 2 リフレッシュスペース | | | | | | - | - | - | - | |
| 3 内装計画 | | | | | | 1.0 | 1.00 | 1.0 | 0.50 | |
| 1.3 維持管理 | | | | | | 3.0 | 0.30 | - | - | |
| 1 維持管理に配慮した設計 | | | | | | 3.0 | 0.50 | - | - | |
| 2 維持管理用機能の確保 | | | | | | 3.0 | 0.50 | - | - | |
| 2 耐用性・信頼性 | | | | | | 2.9 | 0.30 | - | - | 2.9 |
| 2.1 耐震・免震・制震・制振 | | | | | | 3.0 | 0.50 | - | - | |
| 1 耐震性(建物のこわれにくさ) | | | | | | 3.0 | 0.80 | - | - | |
| 2 免震・制震・制振性能 | | | | | | 3.0 | 0.20 | - | - | |
| 2.2 部品・部材の耐用年数 | | | | | | 3.2 | 0.30 | - | - | |
| 1 躯体材料の耐用年数 | | | | | | 3.0 | 0.20 | - | - | |
| 2 外壁仕上げ材の補修必要間隔 | | | | | | 2.0 | 0.20 | - | - | |
| 3 主要内装仕上げ材の更新必要間隔 | | | | | | 3.0 | 0.10 | - | - | |
| 4 空調換気ダクトの更新必要間隔 | | | | | | 3.0 | 0.10 | - | - | |
| 5 空調・給排水配管の更新必要間隔 | | 給水VLP(B)、排水VP(B)、給湯PEP(B)、Eは不使用。 | | | | 5.0 | 0.20 | - | - | |
| 6 主要設備機器の更新必要間隔 | | | | | | 3.0 | 0.20 | - | - | |
| 2.4 信頼性 | | | | | | 2.6 | 0.20 | - | - | |
| 1 空調・換気設備 | | | | | | 3.0 | 0.20 | - | - | |
| 2 給排水・衛生設備 | | | | | | 2.0 | 0.20 | - | - | |
| 3 電気設備 | | | | | | 3.0 | 0.20 | - | - | |
| 4 機械・配管支持方法 | | | | | | 3.0 | 0.20 | - | - | |
| 5 通信・情報設備 | | | | | | 2.0 | 0.20 | - | - | |

| | | | | | | | |
|-------------------------|-------------------------|---------------------------------|------------|------|------------|------|------------|
| 3 対応性・更新性 | | | 2.7 | 0.30 | 2.4 | 1.00 | 2.6 |
| 3.1 空間のゆとり | | | 2.2 | 0.30 | 1.8 | 0.50 | |
| 1 | 階高のゆとり | | 1.0 | 0.60 | 1.0 | 0.60 | |
| 2 | 空間の形状・自由さ | 0.1≤[壁長さ比率]<0.3 | 4.0 | 0.40 | 3.0 | 0.40 | |
| 3.2 荷重のゆとり | | | 3.0 | 0.30 | 3.0 | 0.50 | |
| 3.3 設備の更新性 | | | 3.0 | 0.40 | - | - | |
| 1 | 空調配管の更新性 | | 3.0 | 0.20 | - | - | |
| 2 | 給排水管の更新性 | | 3.0 | 0.20 | - | - | |
| 3 | 電気配線の更新性 | | 3.0 | 0.10 | - | - | |
| 4 | 通信配線の更新性 | | 3.0 | 0.10 | - | - | |
| 5 | 設備機器の更新性 | | 3.0 | 0.20 | - | - | |
| 6 | バックアップスペースの確保 | | 3.0 | 0.20 | - | - | |
| Q3 室外環境(敷地内) | | | - | 0.30 | - | - | 2.2 |
| 1 生物環境の保全と創出 | | | 1.0 | 0.30 | - | - | 1.0 |
| 2 まちなみ・景観への配慮 | | | 3.0 | 0.40 | - | - | 3.0 |
| 3 地域性・アメニティへの配慮 | | | 2.5 | 0.30 | - | - | 2.5 |
| 3.1 地域性への配慮、快適性の向上 | | | 3.0 | 0.50 | - | - | |
| 3.2 敷地内温熱環境の向上 | | | 2.0 | 0.50 | - | - | |
| LR 建築物の環境負荷低減性 | | | - | - | - | - | 3.2 |
| LR1 エネルギー | | | - | 0.40 | - | - | 3.4 |
| 1 建物外皮の熱負荷抑制 | | BPI _m =0.80。 | 5.0 | 0.20 | - | - | 5.0 |
| 2 自然エネルギー利用 | | | 3.0 | 0.10 | - | - | 3.0 |
| 3 設備システムの高効率化 | | [BEI][BEI _m] = 0.80 | 3.0 | 0.50 | - | - | 3.0 |
| 4 効率的運用 | | | 3.0 | 0.20 | - | - | 3.0 |
| 集合住宅以外の評価 | | | 3.0 | 1.00 | - | - | |
| 4.1 | モニタリング | | 3.0 | 0.50 | - | - | |
| 4.2 | 運用管理体制 | | 3.0 | 0.50 | - | - | |
| 集合住宅の評価 | | | - | - | - | - | |
| 4.1 | モニタリング | | - | - | - | - | |
| 4.2 | 運用管理体制 | | - | - | - | - | |
| LR2 資源・マテリアル | | | - | 0.30 | - | - | 3.2 |
| 1 水資源保護 | | | 3.4 | 0.20 | - | - | 3.4 |
| 1.1 節水 | | 節水コマなどに加えて、節水型便器も採用している。 | 4.0 | 0.40 | - | - | |
| 1.2 雨水利用・雑排水等の利用 | | | 3.0 | 0.60 | - | - | |
| 1 | 雨水利用システム導入の有無 | | 3.0 | 0.70 | - | - | |
| 2 | 雑排水等利用システム導入の有無 | | 3.0 | 0.30 | - | - | |
| 2 非再生性資源の使用量削減 | | | 3.0 | 0.60 | - | - | 3.0 |
| 2.1 材料使用量の削減 | | | 2.0 | 0.10 | - | - | |
| 2.2 既存建築躯体等の継続使用 | | | 3.0 | 0.20 | - | - | |
| 2.3 躯体材料におけるリサイクル材の使用 | | - | 3.0 | 0.20 | - | - | |
| 2.4 躯体材料以外におけるリサイクル材の使用 | | 床:長尺塩ビシート エスリューム(マープル) | 3.0 | 0.20 | - | - | |
| 2.5 持続可能な森林から産出された木材 | | | 2.0 | 0.10 | - | - | |
| 2.6 部材の再利用可能性向上への取組み | | LGS使用している。 | 4.0 | 0.20 | - | - | |
| 3 汚染物質含有材料の使用回避 | | | 3.7 | 0.20 | - | - | 3.7 |
| 3.1 有害物質を含まない材料の使用 | | | 3.0 | 0.30 | - | - | |
| 3.2 フロン・ハロンの回避 | | | 4.0 | 0.70 | - | - | |
| 1 | 消火剤 | | - | - | - | - | |
| 2 | 発泡剤(断熱材等) | ODP=0, GWP=1の発泡剤を用いた断熱材を採用。 | 5.0 | 0.50 | - | - | |
| 3 | 冷媒 | | 3.0 | 0.50 | - | - | |
| LR3 敷地外環境 | | | - | 0.30 | - | - | 3.2 |
| 1 地球温暖化への配慮 | | ライフサイクルCO2排出率83% | 3.6 | 0.33 | - | - | 3.6 |
| 2 地域環境への配慮 | | | 3.0 | 0.33 | - | - | 3.0 |
| 2.1 大気汚染防止 | | | 3.0 | 0.25 | - | - | |
| 2.2 温熱環境悪化の改善 | | | 3.0 | 0.50 | - | - | |
| 2.3 地域インフラへの負荷抑制 | | | 3.0 | 0.25 | - | - | |
| 1 | 雨水排水負荷低減 | | 3.0 | 0.25 | - | - | |
| 2 | 汚水処理負荷抑制 | | 3.0 | 0.25 | - | - | |
| 3 | 交通負荷抑制 | | 3.0 | 0.25 | - | - | |
| 4 | 廃棄物処理負荷抑制 | | 3.0 | 0.25 | - | - | |
| 3 周辺環境への配慮 | | | 3.0 | 0.33 | - | - | 3.0 |
| 3.1 騒音・振動・悪臭の防止 | | | 3.0 | 0.40 | - | - | |
| 1 | 騒音 | | 3.0 | 1.00 | - | - | |
| 2 | 振動 | | - | - | - | - | |
| 3 | 悪臭 | | - | - | - | - | |
| 3.2 風害、砂塵、日照阻害の抑制 | | | 3.0 | 0.40 | - | - | |
| 1 | 風害の抑制 | | 3.0 | 0.70 | - | - | |
| 2 | 砂塵の抑制 | | 1.0 | - | - | - | |
| 3 | 日照阻害の抑制 | | 3.0 | 0.30 | - | - | |
| 3.3 光害の抑制 | | | 3.0 | 0.20 | - | - | |
| 1 | 屋外照明及び屋内照明のうち外に漏れる光への対策 | 広告物照明は行っていない。 | 3.0 | 0.70 | - | - | |
| 2 | 星光の建物外壁による反射光(グレア)への対策 | | 3.0 | 0.30 | - | - | |

CASBEE埼玉県

重点項目シート

■使用評価ソフトバージョン

CASBEE埼玉県2016年版

1 建物概要

| | | | | | |
|------|-----------------|-----|-----|--------|-----|
| 建物名称 | 茶の花福社会 仮称 神米金障害 | BEE | 1.0 | BEEランク | ★★★ |
|------|-----------------|-----|-----|--------|-----|

2 重点項目の評価

| | | | | |
|---|--|---|---|-----|
| ライフサイクルCO ₂ の削減のスコア | | 緑の保全・創出のスコア | | |
| 3.6 | + | 2.0 | = | 5.6 |
|  | | | | |
| 重点項目の各スコアの合計点 | | | | |
| がんばろう 6.0未満  | 良い 6.0以上  | 非常によい 6.8以上  | すばらしい 8.0以上  | |

3 重点項目についての環境配慮概要

| | | | |
|-------------------------------------|-----------------|-------|-----|
| (1) ライフサイクルCO₂の削減 | | スコア平均 | 3.6 |
| ＜CASBEE埼玉県の対応する配慮項目とスコア＞ | | | |
| LR3 敷地外環境対策 | 1. 地球温暖化への配慮 | スコア | 3.6 |
| ライフサイクルCO ₂ 排出率83% | | | |
| (2) 緑の保全・創出 | | スコア平均 | 2.0 |
| ＜CASBEE埼玉県の対応する配慮項目とスコア＞ | | | |
| Q3 室外環境(敷地内) | 1. 生物環境の保全と創出 | スコア | 1.0 |
| Q3 室外環境(敷地内) | 3. 2 敷地内温熱環境の向上 | スコア | 2.0 |
| LR3 敷地外環境 | 2. 2 温熱環境悪化の改善 | スコア | 3.0 |
| 特になし。 | | | |

: 入力欄