

(3). 工事・維持管理に関すること

【質問3-1】

土地を売った後、工事に着手するまでフェンス等で囲まれる状態になるのですか。

【回答3-1】

立入防止の簡易的な柵で囲む予定です。工事期間中は安全柵を設置し、完成後にこれを撤去します。

【質問3-2】

フェンス（転落防止柵）等は設けないのですか。

【回答3-2】

河川管理用通路の場合、一般的に法面勾配が緩いので、転落防止柵を設置しませんが、今後設計を進めていく中で、現地状況や設置基準に基づき検討を進めてまいります。

【質問3-3】

調節池完成後に雑草が繁茂するのは避けてほしい。

【回答3-3】

詳細設計で雑草を抑制する構造を検討します。

【質問3-4】

三面コンクリート張りは反対です。景観が悪く、夏場は照り返しが酷いです。

【回答3-4】

詳細設計で法面や底面の構造を検討します。

【質問3-5】

用排水路はどうなるのですか。

【回答3-5】

調節池予定地を横断している用排水路は調節池の外周に切回す予定です。

【質問3-6】

川面水門横の揚水ポンプはどうするのですか。農地がなくなるとこういった施設は不要になるのですか。

【回答3-6】

取扱いについては管理者と協議していきます。

【質問 3 - 7】

水がたまった際、調節池内の排水はどうするのですか。

【回答 3 - 7】

洪水時に一時的に貯留した水は、元荒川の水位が下がった後に河川に排水します。

【質問 3 - 8】

工事中は音や振動が出たりするのですか。

【回答 3 - 8】

重機が現場で稼働することにより騒音や振動が発生します。そのため、作業時間には注意を払い、できる限り生活への影響が出ないように配慮します。

【質問 3 - 9】

調節池完成後は周りを歩くことができるのですか。

【回答 3 - 9】

調節池を囲む堤防上に管理用通路を設け、原則は自由使用で歩行することもできます。

【質問 3 - 10】

調節池完成後の底面の利用計画はあるのですか。

【回答 3 - 10】

今後検討していきます。