

平成25年度ダイオキシン類調査結果

検査内容	検査試料	採取日・測定日	分析結果	基準値
水質	浸出水	H2512.10	0.0049 pg-TEQ/L	—
	放流水(第1処理施設)	H25.12.10	0.00048 pg-TEQ/L	10
	放流水(第2処理施設)	H25.12.10	0.00075 pg-TEQ/L	
	埋立地地下水	H25.12.10	0.017 pg-TEQ/L	1
	河川水	H25.11.18	0.10 pg-TEQ/L	1
底質	塩沢川底質(上流)	H25.11.18	0.25 pg-TEQ/g	150
	塩沢川底質(下流)	H25.11.18	0.23 pg-TEQ/g	
土壌	3号埋立地周辺	H25.11.18	0.010 pg-TEQ/g	1,000
大気	3号埋立地周辺	H25.11.21～H25.11.28	0.058 pg-TEQ/m ³	0.6
	管理棟屋上	H25.11.21～H25.11.28	0.023 pg-TEQ/m ³	