

令和8年度下水道放流水検査結果

検査項目	単位	R8.4.21	R8.5.15	R8.6.9								
水素イオン濃度	-	8.5	8.5	8.4								
生物化学的酸素要求量	mg/L	4.6	2.7	9.6								
化学的酸素要求量	mg/L	18	16	16								
浮遊物質	mg/L	6	6	31								
ノルマルヘキサン抽出物質含有量(鉱油類含有量)	mg/L	<0.3	<0.3	<0.3								
ノルマルヘキサン抽出物質含有量(動植物油脂類含有量)	mg/L	<0.3	<0.3	<0.3								
沃素消費量	mg/L	<20	<20	<20								
フェノール類含有量	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01								
銅及びその化合物	mg/L	0.03	0.02	0.05								
亜鉛及びその化合物	mg/L	<0.05	<0.05	<0.05								
鉄及びその化合物(溶解性)	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1								
マンガン及びその化合物(溶解性)	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1								
クロム及びその化合物	mg/L	<0.02	<0.02	<0.02								
ふっ素及びその化合物	mg/L	0.47	0.41	0.25								
大腸菌数	CFU/mL	<8	<8	<8								
窒素含有量	mg/L	17	13	9.4								
燐含有量	mg/L	0.23	0.19	0.17								
カドミウム及びその化合物	mg/L	<0.0003	<0.0003	<0.0003								
シアン化合物	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1								
有機磷化合物	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1								
鉛及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	0.002								
六価クロム化合物	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005								
砒素及びその化合物	mg/L	0.003	0.003	0.003								
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005								
アルキル水銀化合物	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005								
ポリ塩化ビフェニル	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005								
トリクロロエチレン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001								
テトラクロロエチレン	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005								
水温	℃	15.2	17.3	20.9								
透視度	度	80	69	36								
水色	-	淡黄色濁	淡黄色濁	淡白黄色濁								
溶存酸素量	mg/L	9.7	9.6	9.3								
ほう素及びその化合物	mg/L	2.9	2.4	1.3								
アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物	mg/L	14	11	5.7								
四塩化炭素	mg/L	<0.0002	-	-								
1, 1, 1-トリクロロエタン	mg/L	<0.1	-	-								
1, 1, 2-トリクロロエタン	mg/L	<0.0006	-	-								
1, 2-ジクロロエタン	mg/L	<0.0004	-	-								
1, 1-ジクロロエチレン	mg/L	<0.002	-	-								
シス1, 2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.004	-	-								
ジクロロメタン	mg/L	<0.002	-	-								
1, 3-ジクロロプロペン	mg/L	<0.0002	-	-								
ベンゼン	mg/L	<0.001	-	-								
チウラム	mg/L	<0.0006	-	-								
シマジン	mg/L	<0.0003	-	-								
チオベンカルブ	mg/L	<0.002	-	-								
セレン及びその化合物	mg/L	<0.001	-	-								
1,4-ジオキサン	mg/L	<0.005	-	-								
1,2-ジクロロエチレン(シス体及びトランス体の和)	mg/L	<0.004	-	-								
クロロエチレン	mg/L	<0.0002	-	-								