

様式 ダイオキシン類対策特別措置法に基づく設置者による測定結果一覧表

西部環境管理事務所

No.	報告年月日	測定年月日	事業所の名称(施設の名称)	事業所の所在地	区分		規模 又は 排水量	新・既	測定結果				適用される 基準	備考
					大気	水質			排出ガス	ばいじん	燃え殻	排水水		
2	R2.9.7	R2.7.8	飯能市クリーンセンター 塵芥焼却炉1号	飯能市下畑768-1	5c		1667kg/h	新	0.014				5	
	R2.9.7	R2.7.8								0.25			3	
	R2.9.7	R2.7.8									0.000032		3	
	R2.9.7	R2.6.2	飯能市クリーンセンター 塵芥焼却炉2号	飯能市下畑768-1	5c		1667kg/h	新	0.0038				5	
	R2.9.7	R2.6.2								0.41			3	
R2.9.7	R2.6.2									0.00047		3		
3	R2.8.4	R2.6.18	狭山市稲荷山環境センター 1号炉	狭山市稲荷山1-12-1	5b		2292kg/h	既	0.00013				5	
	R2.8.4	R2.6.16								0.68			3	
	R2.8.4	R2.6.16									0		3	測定結果<0.037
	R2.9.15	R2.7.16	狭山市稲荷山環境センター 2号炉	狭山市稲荷山1-12-1	5b		2292kg/h	既	0.00014				5	排出ガス及びばいじんは2号炉・小動物焼却炉共通試料
	R2.9.15	R2.7.14								0.50			3	排出ガス及びばいじんは2号炉・小動物焼却炉共通試料
	R2.9.15	R2.7.14									0.0039		3	
	R2.9.15	R2.7.17	狭山市稲荷山環境センター 3号炉	狭山市稲荷山1-12-1	5b		2292kg/h	既	0.00020				5	
	R2.9.15	R2.7.14								0.60			3	
	R2.9.15	R2.7.14									0.092		3	
R2.9.15	R2.7.16	狭山市稲荷山環境センター 小動物焼却炉	狭山市稲荷山1-12-1	5e		25kg/h	既	0.00014				10	排出ガス及びばいじんは2号炉・小動物焼却炉共通試料	
R2.9.15	R2.7.14								0.50			3	排出ガス及びばいじんは2号炉・小動物焼却炉共通試料	
R2.9.15	R2.6.12									0.000015		3		
5	R2.6.19	R2.5.20	(株)山口建興	入間市根岸95-7	5c		1500kg/h	新	0.034				5	R2年度1回目
	R3.3.29	R2.9.25							0.031				5	R2年度2回目
	R2.6.19	R2.5.14							0.26				3	
	R2.6.19	R2.5.14								0.028			3	
6	R2.9.3	R2.7.8	入間市総合クリーンセンター 1号炉	入間市新久127-1	5b		3125kg/h	既	0.56				5	
	R2.9.3	R2.7.8								0.74			3	
	R2.9.3	R2.7.9									0.000013		3	1~3号炉共通試料
	R2.9.3	R2.7.9								0.83			3	薬剤処理後(1~3号炉共通試料)
	R2.9.3	R2.7.9	入間市総合クリーンセンター 2号炉	入間市新久127-1	5b		3125kg/h	既	0.40				5	
	R2.9.3	R2.7.9								1.5			3	
	R2.9.3	R2.7.9									0.000013		3	1~3号炉共通試料
	R2.9.3	R2.7.9								0.83			3	薬剤処理後(1~3号炉共通試料)
	R2.9.3	R2.7.10	入間市総合クリーンセンター 3号炉	入間市新久127-1	5b		3125kg/h	既	0.59				5	
R2.9.3	R2.7.10								2.6			3		
R2.9.3	R2.7.9									0.000013		3	1~3号炉共通試料	
R2.9.3	R2.7.9								0.83			3	薬剤処理後(1~3号炉共通試料)	
7	R2.9.10	R2.7.15	松田産業(株) 入間工場	入間市狭山台3丁目5-10	5c		622.2kg/h	新	0.034				5	
	R2.9.10	R2.7.15								0.30			3	
	R2.9.10	R2.7.15									0.0000053		3	
8	R3.3.25	R3.2.15	朝霞市クリーンセンター 1号炉	朝霞市浜崎390-45	5b		2500kg/h	既	0.0024				5	
	R3.3.25	R3.2.15								2.2			3	薬剤処理後
	R3.3.25	R3.2.15									0.000048		3	
	R3.3.25	R2.12.11	朝霞市クリーンセンター 2号炉	朝霞市浜崎390-45	5b		2500kg/h	既	0.0033				5	
	R3.3.25	R2.12.11								1.1			3	薬剤処理後
R3.3.25	R2.12.11									0.0016		3		
和光市	R3.6.1	R2.6.16	和光市清掃センター 1号炉	和光市下新倉6-17-1	5b		2500kg/h	既	0.014				5	
	R3.6.1	R2.5.13								0.19			3	R2年度1回目(1、2号炉共通試料)
	R3.6.1	R2.6.16								0.14			3	R2年度2回目(1、2号炉共通試料)

様式 ダイオキシン類対策特別措置法に基づく設置者による測定結果一覧表

西部環境管理事務所

No.	報告年月日	測定年月日	事業所の名称(施設の名称)	事業所の所在地	区分		規 模 又は 排水量	新・既	測定結果				適用される 基準	備考	
					大気	水質			排出ガス ng-TEQ/m ³	ばいじん ng-TEQ/g	燃え殻 ng-TEQ/g	排水水 pg-TEQ/L			
9	R3.6.1	R2.6.16									0.000081		3		
	R3.6.1	R2.5.13	和光市清掃センター 2号炉	和光市新倉6-17-1	5b		2500kg/h	既	0.013				5		
	R3.6.1	R2.5.13								0.19			3	R2年度1回目(1、2号炉共通試料)	
	R3.6.1	R2.6.16								0.14			3	R2年度2回目(1、2号炉共通試料)	
	R3.6.1	R2.5.13									0.00000087		3		
10	R3.1.29	R2.10.8	荒川右岸流域下水道 新河岸川水循環センター 2号炉	和光市新倉6-1-1	5a		8750kg/h	既	0.000090				1		
	R2.7.9	R2.5.13								0			3	測定結果<0.034 燃えがらは生じない	
	R2.11.4	R2.8.26	荒川右岸流域下水道 新河岸川水循環センター 3号炉	和光市新倉6-1-1	5a		8750kg/h	既	0.00000084				1		
	R2.7.9	R2.5.13								0			3	測定結果<0.044 燃えがらは生じない	
	R2.8.14	R2.6.8	荒川右岸流域下水道 新河岸川水循環センター 4号炉	和光市新倉6-1-1	5a		8750kg/h	新	0				0.1	測定結果<0.012	
	R2.7.9	R2.5.13								0			3	測定結果<0.036	
	R2.7.9	R2.5.13									0		3	測定結果<0.028	
	R2.8.14	R2.6.8	荒川右岸流域下水道 新河岸川水循環センター	和光市新倉6-1-1		18	855905m ³ /日					1.7		10	
	R3.1.29	R2.7.16	荒川右岸流域下水道 新河岸川水循環センター 1系炭化炉	和光市新倉6-1-1	5c		1610kg/h	新	0.0000030					5	
	R3.1.29	R2.6.5								0.000027				3	
	R3.1.29	R2.7.17	荒川右岸流域下水道 新河岸川水循環センター 2系炭化炉	和光市新倉6-1-1	5c		1610kg/h	新	0.000021					5	燃えがらは生じない
	R3.1.29	R2.6.5								0.00000051				3	
														燃えがらは生じない	
11	R2.12.14	R2.10.28	志木地区衛生組合 新座環境センター 西工場	新座市大和田3-9-1	5b		3750kg/h	既	0.011				5		
	R2.12.14	R2.10.28								0.16			3		
	R2.12.14	R2.10.28									0.0059		3		
	R2.12.14	R2.10.27	志木地区衛生組合 新座環境センター 東工場	新座市大和田3-9-1	5b		3750kg/h	新	0.00078				1	東工場・小動物炉共通試料	
	R2.12.14	R2.10.27								0.11			3	東工場・小動物炉共通試料	
	R2.12.14	R2.10.27									0.000034		3	東工場・小動物炉共通試料	
	R2.12.14	R2.10.27	志木地区衛生組合 新座環境センター 東工場小動物用	新座市大和田3-9-1	5b		50kg/h	新	0.00078				5	東工場・小動物炉共通試料	
R2.12.14	R2.10.27								0.11			3	東工場・小動物炉共通試料		
R2.12.14	R2.10.27									0.000034		3	東工場・小動物炉共通試料		
13	R2.11.6	R2.10.14	志木地区衛生組合 富士見環境センター 1号炉	富士見市勝瀬480	5b		3750kg/h	既	0.086				5		
	R2.11.6	R2.10.14								0.15			3		
	R2.11.6	R2.10.14									0		3	測定結果<0.037	
	R2.8.6	R2.7.7	志木地区衛生組合 富士見環境センター 2号炉	富士見市勝瀬480	5b		3750kg/h	既	0.23				5		
	R2.8.6	R2.7.7								0.36			3		
R2.8.6	R2.7.7									0		3	測定結果<0.037		
14	R3.3.8	R2.5.12	ふじみ野市・三芳町環境センター 1号炉	ふじみ野市駒林1117	5b		2958kg/h	新	0.00047				1	R2年度1回目	
	R3.3.8	R2.7.13							0.00074				1	R2年度2回目	
	R3.3.8	R2.11.26							0.0031				1	R2年度3回目	
	R3.3.8	R3.1.25							0.00093				1	R2年度4回目	
	R3.3.8	R2.4.7								0.20			3	R2年度1回目、1号炉・2号炉共通試料	
	R3.3.8	R2.10.21								0.18			3	R2年度2回目、1号炉・2号炉共通試料	
	R3.3.8	R2.4.7									0.0031		3	R2年度1回目	
	R3.3.8	R2.11.10									0.0019		3	R2年度2回目	
	R3.3.8	R2.5.22	ふじみ野市・三芳町環境センター 2号炉	ふじみ野市駒林1117	5b		2958kg/h	新	0.00074				1	R2年度1回目	
R3.3.8	R2.7.17							0.000017				1	R2年度2回目		

様式 ダイオキシン類対策特別措置法に基づく設置者による測定結果一覧表

西部環境管理事務所

No.	報告年月日	測定年月日	事業所の名称(施設の名称)	事業所の所在地	区分		規 模 又は 排水量	新・既	測定結果				適用される 基準	備考
					大気	水質			排出ガス	ばいじん	燃え殻	排水水		
									ng-TEQ/m ³	ng-TEQ/g	ng-TEQ/g	pg-TEQ/L		
	R3.3.8	R2.10.22							0.0017				1	R2年度3回目
	R3.3.8	R3.1.26							0.00053				1	R2年度4回目
	R3.3.8	R2.4.7								0.20			3	R2年度1回目、1号炉・2号炉共通試料
	R3.3.8	R2.10.21								0.18			3	R2年度2回目、1号炉・2号炉共通試料
	R3.3.8	R2.5.12									0.00013		3	R2年度1回目
	R3.3.8	R2.10.21									0.0019		3	R2年度2回目