

刀水橋(利根川)

	試験項目		定量 下限値	令和7年								令和8年			年間			
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最高	最低	平均
採水条件	採水日			4月24日	5月27日	6月24日	7月29日											
	採水時刻			10:20	9:50	9:55	10:00											
	天候			晴	曇	曇	快晴											
	気温	℃		21.4	21.2	25.2	33.8											
	水温	℃		12.7	14.6	20.9	26.3											
一般項目	pH値			7.4	7.4	7.3	7.7											
	導電率	μS/cm	1	117	140	169	188											
	濁度	度	0.1	8.8	5.6	12	5.4											
	色度	度	1	6	5	14	8											
	アルカリ度	mg/L	0.2	16.5	20.0	20.6	33.2											
	臭気			藻臭	藻臭	藻臭	藻臭											
	臭気(塩素添加)			—	—	—	—											
	有機物(TOCの量)	mg/L	0.2	1.0	1.0	2.0	1.2											
	アンモニア態窒素	mg/L	0.02	0.04	0.03	0.05	0.00											
発色法	シアン	mg/L	0.002	0.000	0.000	0.000	0.000											
	フェノール類	mg/L	0.005	0.000	0.000	0.000	0.000											
	MBAS	mg/L	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00											
かび臭	2-メチルイソボルネオール	μg/L	0.002	0.000	0.000	0.000	0.000											
	ジェオスミン	μg/L	0.002	0.000	0.000	0.000	0.000											
VOC等	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000											
	ジクロロメタン	mg/L	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000											
	メチル-tert-ブチルエーテル	mg/L	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000											
	(シス+トランス)-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000											
	クロロホルム	mg/L	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000											
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000											
	四塩化炭素	mg/L	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000											
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000											
	ベンゼン	mg/L	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000											
	トリクロロエチレン	mg/L	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000											
	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000											
	1,4-ジオキサン	mg/L	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00											
	トルエン	mg/L	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000											
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000											
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000											
	テトラクロロエチレン	mg/L	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000											
	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000											
	キシレン	mg/L	0.002	0.000	0.000	0.000	0.000											
	ブロモホルム	mg/L	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000											
	総トリハロメタン	mg/L	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000											
金属類	ホルムアルデヒド生成能	mg/L	0.005	0.000	0.000	0.000	0.000											
	ホウ素	mg/L	0.02	0.03	0.04	0.05	0.06											
	アルミニウム	mg/L	0.02	0.10	0.09	0.18	0.07											
	クロム	mg/L	0.004	0.000	0.000	0.000	0.000											
	マンガン	mg/L	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00											
	ニッケル	mg/L	0.002	0.000	0.000	0.000	0.000											
	銅	mg/L	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00											
	亜鉛	mg/L	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00											
	モリブデン	mg/L	0.014	0.000	0.000	0.000	0.000											
	ガドミウム	mg/L	0.0006	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000											
	アンチモン	mg/L	0.0004	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000											
	鉛	mg/L	0.002	0.000	0.000	0.000	0.000											
	ウラン	mg/L	0.0004	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000											
	鉄	mg/L	0.06	0.09	0.07	0.11	0.00											
	ヒ素	mg/L	0.002	0.000	0.000	0.000	0.000											
	セレン	mg/L	0.002	0.000	0.000	0.000	0.000											
	ナトリウム	mg/L	2.5	6.3	7.4	7.8	9.4											
	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	mg/L	5	31	38	47	53											
	イオン類	硝酸・亜硝酸態窒素	mg/L	0.3	0.8	1.0	1.1	1.2										
		硝酸態窒素	mg/L	0.3	0.8	1.0	1.1	1.2										
亜硝酸態窒素		mg/L	0.004	0.015	0.010	0.015	0.015											
フッ素イオン		mg/L	0.05	0.08	0.08	0.13	0.14											
塩化物イオン		mg/L	3.0	8.3	9.5	11	13											
リン酸イオン		mg/L	0.05	0.10	0.09	0.08	0.15											
臭化物イオン		mg/L	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00											
硫酸イオン		mg/L	3	17	22	30	31											
塩素酸		mg/L	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00											
亜塩素酸		mg/L	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00											
過塩素酸		mg/L	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000											