

荒川大橋(荒川)

	試験項目		定量 下限値	令和7年								令和8年			年間			
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最高	最低	平均
採水条件	採水日			4月22日	5月20日	6月17日	7月22日	8月19日										
	採水時刻			9:35	9:40	9:45	9:40	9:40										
	天候			快晴	快晴	快晴	晴	晴										
	気温	℃		19.0	24.2	32.1	33.8	30.4										
	水温	℃		17.3	19.5	22.2	27.0	28.9										
一般項目	pH値			7.9	8.2	8.1	8.6	8.9										
	導電率	μS/cm	1	200	183	177	170	201										
	濁度	度	0.1	3.2	2.0	1.0	2.1	2.4										
	色度	度	1	9	7	6	9	9										
	アルカリ度	mg/L	0.2	56.2	54.7	51.7	51.9	60.7										
発色法	臭気			藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭										
	臭気(塩素添加)			—	—	—	—	—										
	有機物(TOCの量)	mg/L	0.2	1.5	1.2	1.4	1.3	1.7										
	アンモニア態窒素	mg/L	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										
	シアン	mg/L	0.002	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000										
	フェノール類	mg/L	0.005	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000										
	MBAS	mg/L	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										
	2-メチルイソボルネオール	μg/L	0.002	0.015	0.003	0.003	0.006	0.008										
	ジオスミン	μg/L	0.002	0.000	0.000	0.002	0.000	0.000										
	VOC等	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000									
	ジクロロメタン	mg/L	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000										
	メチルセブチルエーテル	mg/L	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000										
	(シス+トランス)-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000										
	クロホルム	mg/L	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000										
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000										
	四塩化炭素	mg/L	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000										
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000										
	ペンゼン	mg/L	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000										
	トリクロロエチレン	mg/L	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000										
	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000										
	1,4-ジオキサン	mg/L	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										
	トルエン	mg/L	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000										
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000										
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000										
	テトラクロロエチレン	mg/L	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000										
	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000										
	キシレン	mg/L	0.002	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000										
	ブロモホルム	mg/L	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000										
	総トリハロメタン	mg/L	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000										
	ホルムアルデヒド生成能	mg/L	0.005	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000										
金属類	ホウ素	mg/L	0.02	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03										
	アルミニウム	mg/L	0.02	0.02	0.00	0.04	0.02	0.00										
	クロム	mg/L	0.004	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000										
	マンガン	mg/L	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00										
	ニッケル	mg/L	0.002	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000										
	銅	mg/L	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										
	亜鉛	mg/L	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										
	モリブデン	mg/L	0.014	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000										
	カドミウム	mg/L	0.0006	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000										
	アンチモン	mg/L	0.0004	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000										
	鉛	mg/L	0.002	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000										
	ウラン	mg/L	0.0004	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000										
	鉄	mg/L	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13										
	ヒ素	mg/L	0.002	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000										
	セレン	mg/L	0.002	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000										
ナトリウム	mg/L	2.5	7.7	7.1	5.4	5.5	8.0											
	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	mg/L	5	73	72	69	63	72										
イオン類	硝酸・亜硝酸態窒素	mg/L	0.3	1.4	1.3	0.9	0.9	0.8										
	硝酸態窒素	mg/L	0.3	1.4	1.3	0.9	0.9	0.8										
	亜硝酸態窒素	mg/L	0.004	0.018	0.020	0.008	0.009	0.016										
	フッ素イオン	mg/L	0.05	0.06	0.07	0.06	0.06	0.06										
	塩化物イオン	mg/L	3.0	6.4	5.1	3.5	3.8	6.9										
	リン酸イオン	mg/L	0.05	0.07	0.12	0.00	0.00	0.07										
	臭化物イオン	mg/L	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										
	硫酸イオン	mg/L	3	24	22	24	18	20										
	塩素酸	mg/L	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										
	亜塩素酸	mg/L	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										
	過塩素酸	mg/L	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000										