給水先の水質（令和８年度データ）

水質検査結果（自動水質計器測定）

越谷・松伏水道企業団南部浄水場

試験項目	単位	4月			5月			6月			7月			8月			9月			10月 *1			11月			12月			1月			2月			3月		
		最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均
濁度	度	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0														
色度	度	0.6	0.1	0.3	0.4	0.2	0.2	0.5	0.2	0.3	0.4	0.2	0.3	0.4	0.2	0.3	0.4	0.2	0.3	0.3	0.2	0.2														
残留塩素	mg/L	0.68	0.49	0.62	0.72	0.55	0.63	0.76	0.49	0.62	0.82	0.62	0.71	0.94	0.74	0.83	0.99	0.76	0.86	0.74	0.51	0.61														

*1　令和８年10月１日から19日までの毎日検査結果です。

越谷・松伏水道企業団東部配水場

試験項目	単位	4月			5月			6月			7月			8月			9月			10月 *2			11月			12月			1月			2月			3月		
		最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均
濁度	度																			0.0	0.0	0.0														
色度	度																			0.3	0.0	0.2														
残留塩素	mg/L																			0.88	0.68	0.80														

*2　令和８年10月20日から31日までの毎日検査結果です。

熊谷市北部配水場

試験項目	単位	4月			5月			6月			7月			8月			9月			10月			11月			12月			1月			2月			3月		
		最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均
濁度	度	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0														
色度	度	0.3	0.2	0.2	0.3	0.1	0.2	0.4	0.2	0.3	0.4	0.2	0.3	0.3	0.1	0.2	0.3	0.1	0.2	0.4	0.2	0.2														
残留塩素	mg/L	0.68	0.57	0.63	0.77	0.55	0.67	0.80	0.47	0.61	0.74	0.59	0.65	0.72	0.55	0.66	0.82	0.67	0.75	0.81	0.55	0.64														

本庄市第二浄水場

試験項目	単位	4月			5月			6月			7月			8月			9月			10月			11月			12月			1月			2月			3月		
		最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均
濁度	度	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0														
色度	度	0.3	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1	0.5	0.2	0.3	0.5	0.2	0.3	0.4	0.2	0.2	0.3	0.1	0.2	0.4	0.2	0.2														
残留塩素	mg/L	0.69	0.57	0.63	0.71	0.55	0.62	0.68	0.27	0.52	0.58	0.29	0.43	0.53	0.33	0.45	0.66	0.47	0.59	0.64	0.53	0.59														