

## 行田浄水場の浄水発生土の測定結果

単位：Bq/Kg

採取日	放射性ヨウ素	放射性セシウム		
	ヨウ素 131	セシウム 134	セシウム 137	合計
平成27年4月3日	不検出	28	77	105
平成27年4月17日	不検出	21	55	76
平成27年5月1日	不検出	16	81	97
平成27年5月15日	不検出	34	84	118
平成27年5月29日	不検出	16	78	94
平成27年6月12日	不検出	28	79	107
平成27年6月26日	不検出	25	110	135
平成27年7月10日	不検出	25	91	116
平成27年7月24日	不検出	49	190	239
平成27年8月7日	不検出	65	260	325
平成27年8月21日	不検出	58	350	408
平成27年9月4日	不検出	51	190	241
平成27年9月18日	不検出	32	180	212
平成27年10月2日	不検出	39	160	199
平成27年10月16日	不検出	33	140	173
平成27年10月30日	不検出	17	100	117
平成27年11月13日	不検出	13	79	92
平成27年11月27日	不検出	21	100	121
平成27年12月11日	不検出	19	110	129
平成27年12月25日	不検出	19	120	139
平成28年1月8日	不検出	27	82	109
平成28年1月22日	不検出	16	67	83
平成28年2月5日	不検出	16	71	87
平成28年2月19日	不検出	11	38	49
平成28年3月4日	不検出	11	38	49
平成28年3月18日	不検出	9	39	48