

## 大久保浄水場の浄水発生土の測定結果

単位：Bq/Kg

採取日	放射性ヨウ素	放射性セシウム		
	ヨウ素 131	セシウム 134	セシウム 137	合計
平成25年4月5日	不検出	31	77	108
平成25年4月19日	不検出	23	58	81
平成25年5月2日	不検出	29	67	96
平成25年5月17日	不検出	38	84	122
平成25年5月31日	不検出	32	77	109
平成25年6月14日	不検出	23	72	95
平成25年6月28日	不検出	26	62	88
平成25年7月12日	不検出	71	130	200
平成25年7月26日	不検出	40	100	140
平成25年8月9日	不検出	30	71	101
平成25年8月23日	不検出	33	65	98
平成25年9月6日	不検出	32	68	100
平成25年9月20日	不検出	36	84	120
平成25年10月4日	不検出	26	58	84
平成25年10月18日	不検出	40	80	120
平成25年11月1日	不検出	21	59	80
平成25年11月15日	不検出	21	38	59
平成25年11月29日	不検出	18	39	57
平成25年12月13日	不検出	19	43	62
平成25年12月27日	不検出	21	68	89
平成26年1月10日	不検出	14	56	70
平成26年1月24日	不検出	16	49	65
平成26年2月7日	不検出	38	75	113
平成26年2月21日	不検出	19	24	43
平成26年3月7日	不検出	24	45	69
平成26年3月20日	不検出	16	37	53